

Skötselinstruktion för brandskjutportar

Även stabila produkter som brandskjutportar kräver ett viss mån av service och underhåll. Beroende på bland annat öppningsfrekvens, belastning och miljö behövs det olika omfattning på underhållet. Vi rekommenderar att följande kontroll och service görs minst två gånger per år eller fler vid behov.

RÅD

Port med lutande bana

1. Kontrollera självstängningsfunktionen och att porten stänger och sluter korrekt mot anslaget. Justera vid behov.
2. Kontrollera skena och bärvagnar.
3. Kontrollera bromsen. Porten ska stänga mjukt och fint. Vid behov justera hastigheten på bromsen. Om broms ej fungerar skall den bytas omgående.
4. Gör en översyn av portens beslagning i övrigt. Ta vid behov fram respektive beslagstillverkares skötselinstruktion.

Port med motvikt

5. Kontrollera linjhjul, vajer och vajerlås. Byt ut vid behov.



Port med lutande bana

Port med gångdörr

1. Kontrollera att dörrbladet går fritt och att dörren går lätt att stänga.
2. Smörj vid behov gångjärnen genom smörjhålet på honan. Kontrollera gångjärnens infästning.
3. Gör en översyn av låsets funktion. Smörj vid behov fallkolvar på båda sidor av fallen.
4. Gör en översyn av dörrens beslagning i övrigt. Ta vid behov fram respektive beslagstillverkares skötselinstruktion.

Rengöring/smörjning

Rengöring av port och karm görs med mildt rengöringsmedel och trasa.

Grundmålade dörrar skall täckmålats omgående efter montage, se separat instruktion.

Kontrollera och rengör skena och bärvagnar minst två gånger om året eller oftare vid behov. Smörj vid behov.



HELLBERGS

Säker dörrdesign för alla behov

Hellbergs Dörrar i Mellerud AB +46 (0) 530-40000
info@hellbergs.se www.hellbergs.se